

Dr inż. Tomasz Szul

Katedra Energetyki Rolniczej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Streszczenie

Przeprowadzona analiza standardu energetycznego oparta na wskaźniku zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla reprezentatywnej grupy budynków mieszkalnych pozwoliła na określenie udziałów budynków należących do poszczególnych klas energetycznych. Zaledwie 2% budynków spełnia wymagania stawiane w Warunkach Technicznych gdzie EP powinno wynosić ok. 150 kWh/(m² rok). Średnie zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP w badanych obiektach wynosi 305 kWh/(m² rok).

Wstęp

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku istnieje od stycznia 2009 roku. Został on wprowadzony do polskiego prawa przez nowelizację ustawy *Prawo budowlane* [1] zgodnie z zapisem Dyrektywy Unii Europejskiej 2002/91/EC [2].

Celem wprowadzenia świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie zarówno na etapie projektowania, jak i budowy oraz użytkowania budynków.


Certyfikat energetyczny obowiązuje dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych). Podstawą do jego sporządzenia jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w projekcie budowlanym lub dla budynku istniejącego, w przypadku braku dokumentacji projektowej, wyznaczana w wyniku inwentaryzacji. Charakterystyka energetyczna jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia [3].


Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczna ilość energii dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Natomiast zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowita budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.) [3].

Cel pracy

Celem pracy było wyznaczenie wielkości rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK kWh/(m² rok) i na tej podstawie określenie wielkości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wyrażoną za pomocą wskaźnika EP w kWh/(m² rok).

Obliczenia wykonano zgodnie z metodologią (rys. 1) określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku dla 220 budynków mieszkalnych położonych na obszarach wiejskich Polski południowej. Do obliczeń wykorzystano program komputerowy BuildDesk Energy Certificate. Dane do obliczeń określono na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynków istniejących. Dla wszystkich budynków przyjęto standardowe warunki brzegowe tj.: warunki klimatyczne dla stacji meteorologicznej Kraków, zdefiniowano również jednakowy sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną oraz wewnętrzną zyski ciepła.






Rys. 2. Wielkość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP zależnie od roku budowy budynku.

Omówienie wyników badań


Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dla budynków mieszkalnych położonych na obszarach wiejskich Polski południowej stwierdzono silne zróżnicowanie wielkości zapotrzebowania na energię pierwotną wyrażonej wskaźnikiem EP. Najwięcej energii zużywają budynki wybudowane w przedziale lat 1960-1980, dla których wartość wskaźnika EP w wielu przypadkach przekracza 450 kWh/(m² rok), średnio zużywają one między 350 a 400 kWh/(m² rok). Budynki nowsze a szczególnie wybudowane po roku 2000 charakteryzują się o wiele niższymi wartościami jednostkowego zużycia energii i wynoszą średnio od 200 do 250 kWh/(m² rok) (rysunek 2).

Porównanie wielkości przedstawionych wyników badań z tą wartością pozwala się zorientować o ciągłym dużym potencjale oszczędności energii. Przeprowadzona analiza standardu energetycznego oparta na wskaźniku EP pozwoliła na określenie udziałów budynków zaliczanych do poszczególnych klas (rys. 4). Zaledwie ok. 2% budynków spełnia wymagania techniczne stawiane budynkom w rozporządzeniu są to budynki ogrzewane gazem, wyposażone dodatkowo w kolektory słoneczne służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 60% budynków zużywa od 250 do 400 kWh/(m² rok). Najwyższe zapotrzebowanie na energię odnotowano w budynkach ponad trzydziestoletnich, wyposażonych w głównej mierze w piece kaflowe i stare kotły centralnego ogrzewania na paliwo stałe, które niejednokrotnie współpracują z nieizolowanymi (lub słabo zaizolowanymi cieplnie) zasobnikami ciepłej wody użytkowej.

Wynik obliczeń rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną: *



Rys. 3. Certyfikat dla statystycznego budynku mieszkalnego położonego na terenie Polski południowej.



Rys. 4. Struktura budynków zależnie od wielkości wskaźnika EP

Na rys. 3 przedstawiono wyniki obliczeń rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną w statystycznym budynku, dla którego wskaźnik EP wynosi 305 kWh/(m² rok). Przyjmuje się, że w warunkach polskich budynek nowy lub poddany termomodernizacji powinien osiągnąć standard cieplny wyrażony wskaźnikiem EP na poziomie ok. 130-150 kWh/(m² rok) [4].

Wnioski

1. Aktualnie zaledwie ok. 2% budynków spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Na terenie Polski południowej średni wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP kształtuje się na poziomie 305 kWh/(m² rok), przy czym w blisko 60% budynków roczne zużycie energii pierwotnej zawiera się w przedziale 250 - 400 kWh/(m² rok).
3. Największym jednostkowym zapotrzebowaniem na energię pierwotną charakteryzują się budynki wzniesione w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, dla których średnia wartość wskaźnika EP zawiera się w przedziale 350 - 400 kWh/(m² rok).
4. Średnia wartość wskaźnika EP dla budynków nowych, wzniesionych po roku dwutysięcznym zawiera się w przedziale 200 - 250 kWh/(m² rok).

Literatura

- [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr156, poz. 1118, z późn. zm.
- [2] Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2003 str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne Rozdział 12, tom 2, str. 168.
- [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej Dz. U. Nr 201, poz. 1240.
- [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 201, poz. 1238.

Za treść niniejszej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponoszą autorzy i nie konieczne jest ona odzwierciedleniem Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek wykorzystanie zawartej tu informacji.



Intelligent Energy  Europe

dr Tomasz Szul
Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Energetyki Rolniczej
ul. Balicka 116 bm, 30 -149 Kraków
tel.: 12 662 46 47
e-mail: Tomasz.Szul@ar.krakow.pl

